



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о регистрации электролаборатории

Регистрационный № 564 от « 13 » мая 2024 г.

Настоящее Свидетельство удостоверяет, что передвижная с
переносным комплектом приборов
(стационарная, передвижная, с переносным комплектом приборов)

электролаборатория Общества с ограниченной ответственностью Федеральная сетевая
компания «ГазКомСтандарт», (ИНН 5919030593)

(полное наименование предприятия, организации)

618548, Пермский край, г. Соликамск, ул. Черняховского, д. 4а, оф. 112, тел. 7(34253) 2-55-85

юридический адрес, телефон, факс)

допущена в эксплуатацию и зарегистрирована в Западно-Уральском управлении
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с
правом выполнения испытаний и (или) измерений электрооборудования и (или)
электроустановок напряжением до 1000 В

(до и (или) выше 1000 В)

Перечень разрешенных видов испытаний и (или) измерений:

1. Проверка состояния элементов заземляющих устройств электроустановок
2. Проверка наличия цепи и замеры переходных сопротивлений между заземлителями и заземляющими проводниками, заземляемым оборудованием (элементами) и заземляющими проводниками, измерение удельного сопротивления земли.
3. Измерение удельного сопротивления грунта
4. Проверка систем молниезащиты
5. Измерения сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей, кабелей, электропроводок и электрооборудования в ЭУ напряжением до 1000 В.
6. Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью (непосредственное измерение тока однофазного к.з. или измерение полного сопротивления петли фаза-нуль с последующим определением тока к.з.).


Свидетельство выдано на основании акта комиссии от « 13 » мая 2024 г., назначенной приказом
руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора.

Срок действия Свидетельства установлен до « 13 » мая 2027 г.

Руководитель

М.П.




К.М. Черёмушкин